

# 冰水機能源效率合格證明

冰水機能源效率合格證字第 0906881 號

|            |  |
|------------|--|
| 製造廠名稱:     | 東元電機股份有限公司   |
| 產品型號       | PUA-K54S   |
| 製造號碼       | 3000020123-0001  |
| 壓縮機型號與數量   | SM110S9VC*2  |
| 壓縮機製造號碼    | VM5147849.VM5147849  |
| 冷凍能力實測值    | 53.849 KW (15.3 RT)  |
| 冷凝器型式      | <input type="checkbox"/> 水冷式 <input checked="" type="checkbox"/> 氣冷式 |
| 能源效率值(COP) | 2.796  |
| 測試日期       | 2010.6.15  |
| 測試報告編號     | LCUPT-226  |

中央空調用冰水機能源效率自願性管理計畫  
 指導單位：經濟部能源局  
 推動單位：工業技術研究院能源與資源研究所  
 台灣區冷凍空調工程工業同業公會  
 測試標準：CNS 12575 (2007) 蒸氣壓縮式冰水機組

# 冰水機能源效率合格證明

冰水機能源效率合格證字第 0906882 號

|            |  |
|------------|--|
| 製造廠名稱:     | 東元電機股份有限公司   |
| 產品型號       | PUA-K54S   |
| 製造號碼       | 3000020123-0002  |
| 壓縮機型號與數量   | SM110S9VC*2  |
| 壓縮機製造號碼    | AA51490154.AA51490157  |
| 冷凍能力實測值    | 53.506 KW (15.2 RT)  |
| 冷凝器型式      | <input type="checkbox"/> 水冷式 <input checked="" type="checkbox"/> 氣冷式 |
| 能源效率值(COP) | 2.791  |
| 測試日期       | 2010.6.17  |
| 測試報告編號     | LCUPT-227  |

中央空調用冰水機能源效率自願性管理計畫  
 指導單位：經濟部能源局  
 推動單位：工業技術研究院能源與資源研究所  
 台灣區冷凍空調工程工業同業公會  
 測試標準：CNS 12575 (2007) 蒸氣壓縮式冰水機組