

通風標準換次數				一次換氣時間 ( 分 )	
裝 配 廠	3 10	修 車 廠	2 10	廁 所	2 5
禮 堂	2 10	體 育 館	2 10	會 議 室	2 10
銀 行	2 8	廚 房	1 3	舞 廳	2 10
保 齡 球 館	2 8	辦 公 室	2 8	餐 廳	3 8
教 堂	5 10	商店 ( 一般通風 )	3 10	美 容 院	2 5
工 廠 ( 一般通風 )	5 10	戲 院	3 8	圖 書 館	1 5

按人數計算之換氣標準			
場 所	吸煙情況	m <sup>3</sup> / hr / 人	
		標準	最低
公 寓 ( 普 通 )	少 許	35	26
公 寓 ( 豪 華 )	少 許	50	45
銀 行	偶 然	20	15
理 髮 廳	許 多	25	20
美 容 院	偶 然	20	15
酒 吧	很 多	50	45
百 貨 公 司	少 許	15	8.5
藥 房	少 許	20	15
工 廠	沒 有	20	15
雜 貨 店	沒 有	15	8.5
殯 儀 館	沒 有	20	15
醫 院 病 房	沒 有	50	45
旅 館 房 間	很 多	50	45
化 驗 室	少 許	35	25
會 議 室	極 多	85	50
公 共 辦 公 室	少 許	25	20
私 人 辦 公 室	沒 有	45	25
私 人 辦 公 室	許 多	50	45
飯 店、 咖 啡 廳	許 多	20	20
飯 店 餐 廳	許 多	26	20
戲 院	沒 有	15	8.5
戲 院	少 許	26	20

每小時各場所換氣次數					
場 所 種 類		次 數	場 所 種 類		次 數
一 般 家 庭	廚 房	15	病 院	等 候 室	10
	寢 室	6		診 療 室	6
	客 廳	6		病 房	6
	廁 所	10		手 術 室	15
	浴 室	8		消 毒 室	12
旅 館 及 大 飯 店	飲 食 室	10	工 場	一 般 作 業 室	6
	廚 房	15		塗 裝 室	20
	大 食 堂	8		發 電 變 電 室	20
	廁 所	10	暗 室	沖 洗 片 室	10
浴 室	8	一 般 建 築		事 務 室	6
飲 食 店	飲 食 堂		6	會 議 室	12
	廚 房		20	廁 所	10
	宴 會 室	10	公 共 廁 所		
學 校	禮 堂	6		有 害 氣 體 塵 埃 發 出 地 方	20 以上
	體 育 館	8			
	廁 所	12			
	教 室	6			
戲 院	觀 覽 室	12			
	放 映 室	20			